



Procès-Verbal

Commission Régionale Des Terrains et Installations Sportives

Réunions des 4 et 8 Avril 2019

*Présents : MM. GOURMAND, BOURGOGNON, D'AGOSTINO, DANON, GRANJON.
Assiste : Mme VALDES.*

Envoyés à la FFF

- Demande de classement d'éclairage du stade de la Plaine des Sports à La Ravoire.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du Complexe Sportif Communautaire à Laiz Pont de Veyle.
- Demande de classement fédéral du stade Robert et Henri Jullien à St Joseph.
- Rapport d'essais du stade Raymond Espagnac à Grenoble.
- L'AOP du stade Municipal à Viuz en Sallaz.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du Complexe Sportif les Ollières à l'Etrat.

Rendez-vous éclairages

Parc des Sports à Viriat : le 16 Avril 2019.
Stade Fétan à Misérieux Trévoux : le 24 Avril 2019.

Eclairages

Niveau E5

Sillingy : Stade René Gaillard – NNI. 742720102

Niveau E5 – 121 Lux – CU 0.79 – Emini/Emaxi 0.40

Rapport de visite effectué par M. GRANJON - Classement jusqu'au 8 Avril 2020.

Chirens : Stade Intercommunal – NNI. 381050101

Niveau E5 – 169 Lux – CU 0.71 – Emini/Emaxi 0.52

Rapport de visite effectué par M. TOUILLON - Classement jusqu'au 8 Avril 2020.

Niveau EFoot à 11

Sallanches : Stade Léon Curral – NNI. 742560102

Niveau EFoot à 11 – 120 Lux – CU 0.66 – Emini/Emaxi 0.35

Rapport de visite effectué par M. ROSSET - Classement jusqu'au 8 Avril 2021.

St Etienne du Bois : Stade du Biolay – NNI. 13500102

Niveau EFoot à 11 – 106 Lux – CU 0.48 – Emini/Emaxi 0.24

Rapport de visite effectué par M. BOURDON - Classement jusqu'au 8 Avril 2021.

Installations

Niveau 5

Chatillon la Palud : Stade des Brotteaux – NNI. 010920101

Niveau 5

Rapport de visite effectué par M. PELLET – Classement jusqu'au 8 Avril 2029.

Titre 6 – Circulaire 19

A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 5 qu'à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le règlement de 2014 (chapitre 1.3).

Le titre 6 s'applique quelle que soit la nature du revêtement de sol de l'aire de jeu.

St Etienne du Bois : Stade du Biolay – NNI. 013500101

Niveau 5

Rapport de visite effectué par M. FEYEUX – Classement jusqu'au 8 Avril 2029.

Titre 6 – Circulaire 19

A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 5 qu'à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le règlement de 2014 (chapitre 1.3).

Le titre 6 s'applique quelle que soit la nature du revêtement de sol de l'aire de jeu.

Niveau 6

St Etienne du Bois : Stade du Biolay – NNI. 013500102

Niveau 6

Rapport de visite effectué par M. FEYEUX – Classement jusqu'au 8 Avril 2029.

Leyment : Stade Côte à Goy – NNI. 012130101

Niveau 6 avec AOP du 4 Février 2018

Rapport de visite effectué par M. PELLET – Classement jusqu'au 8 Avril 2029.

Niveau Foot à 11

Ambérieux en Dombes : Stade Antoine Orlet 2 – NNI. 010050102

Niveau Foot à 11

Rapport de visite effectué par M. PELLET – Classement jusqu'au 8 Avril 2029.

Chatillon La Palud : Stade des Brotteaux – NNI. 010920102

Niveau Foot à 11

Rapport de visite effectué par M. PELLET – Classement jusqu'au 8 Avril 2029.

Divers

Courriers reçus le 4 Avril 2019

District du Puy-de-Dôme : Demande d'avis préalable pour le complexe sportif Claude Wolff à Chamalières.

District de Savoie : Demande de classement fédéral du stade André Thunot à Lescheraines.

District de l'Isère :

Reçu les tests in situ du stade Raymond Espagnac à Grenoble.

Demande d'avis préalable pour le stade Municipal à Saint Georges de Commiers.

Courriers reçus le 5 Avril 2019

FFF CFTIS : Reçus les décisions de la CFTIS du 28 Mars 2019.

District de l'Ain : Reçu le rapport de l'Apave concernant la vérification des installations du Stade Bioly à St Etienne du Bois.

District de l'Isère : Demande d'avis préalable pour le stade Municipal à Charantonnay.

M. Christian VEYRET : Reçu l'attestation d'entretien de l'éclairage du stade des Alpes à Grenoble.

Courrier reçu le 6 Avril 2019

District de Haute-Savoie Pays de Gex : Demande de classement d'éclairage du stade Léon Curral à Sallanches.

Courriers reçus le 8 Avril 2019

Mairie de Grenoble : Demande de confirmation de classement d'éclairage du Stade Vercors.

District de l'Isère : Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Intercommunal à Chirens.

Courriers reçus après la réunion de la Commission, le 9 Avril 2019

District de Haute-Savoie Pays de Gex : Reçu l'AOP du stade Municipal à Viuz en Sallaz.

Mairie de Ste Foy les Lyon : Demande d'avis préalable pour l'éclairage du stade du Plan du Loup à Ste Foy les Lyon.

District de l'Isère : Reçu les tests in situ du stade municipal Le Lac à Crests en Belledonne.

Roland GOURMAND,

Henri BOURGOGNON,

Président de la Commission

Secrétaire de séance