



Procès-Verbal

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

Réunions des 25 et 29 Juin 2020

Présents : MM. GOURMAND, BOURGOGNON, D'AGOSTINO, DANON, GRANJON.

Réunion téléphonique : M. DUCHER.

Assiste : Mme VALDES

1. CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

1.1. Confirmations de niveau de classement

MOULINS : Stade Hector Rolland – NNI. 031900101

L'éclairage était classé en Niveau E3 jusqu'au 18/07/2020.

Eclairement moyen horizontal : 382 lux.

Facteur d'uniformité : 0.72.

Rapport Emini/Emaxi : 0.53.

La Commission prononce le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E3 et transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

MOULINS : Stade Hector Rolland – NNI. 031900102

L'éclairage de cette installation était classé niveau E5 jusqu'au 21/06/2020.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau E5 et des documents transmis.

Demande de classement de M. DUCHER du 11/06/2020.

Eclairement moyen : 187 Lux

Facteurs d'uniformité : 0.73

Rapport Emini / Emaxi : 0.46

Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cet éclairage en niveau E5 jusqu'au 22/06/2022.

BESSAY SUR ALLIER : Stade Municipal – NNI. 030250101

L'éclairage de cette installation était classé niveau E5 jusqu'au 21/06/2020.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau E5 et des documents transmis.

Demande de classement de M. DUCHER du 11/06/2020.

Eclairement moyen : 187 Lux

Facteurs d'uniformité : 0.73

Rapport Emini / Emaxi : 0.46

Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cet éclairage en niveau E5 jusqu'au 22/06/2022.

3.2. Demande de classement

MONTREVEL : Sade de l'Huppe – NNI. 012660201

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau E5 et des documents transmis.

Demande de classement de M. GOURMAND du 16/03/2020.

Eclairement moyen : 162 Lux.

Facteurs d'uniformité : 0.70.

Rapport Emini / Emaxi : 0.56

Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cet éclairage en niveau E5 jusqu'au 22 Juin 2022.

3.3 Demande d'avis préalable

MARCILLY LE CHATEL : Robert Perret – NNI. 421340101

Eclairement moyen : 178 Lux

Facteurs d'uniformité : 0.89

Emini/Emaxi : 0.76

Niveau : E 5

La Commission prend connaissance de la demande d'avis préalable et des documents transmis.

Elle émet un avis favorable pour la réalisation de cet éclairage.

4. AFFAIRES DIVERSES

Courrier reçu le 12 Juin 2020

Mairie de Corbas : Demande de classement d'éclairage du stade les Taillis.

Courriers reçus le 16 Juin 2020

District de la Loire : Demande d'avis préalable d'éclairage du stade Robert Perret à Marcilly le Chatel

FC Bords de Saône :

Demande d'avis préalable d'éclairage du stade Robert Richard à Parcieux.

Demande d'avis préalable du stade Robert Richard à Parcieux.

Courriers reçus le 17 Juin 2020

District de l'Allier :

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Hector Rolland 1 à Moulins.

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Hector Rolland 2 à Moulins.

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Municipal à Bessay sur Allier.

Courrier reçu le 19 Juin 2020

Grand Bassin de Bourg en Bresse : Confirmation de classement du stade de l'Huppe à Montrevel en Bresse.

Courriers reçus le 22 Juin 2020

Mairie de Thonon les Bains : Travaux du terrain Synthétique à Thonon les Bains.

District de l'Allier : Demande d'avis préalable d'éclairage du stade Municipal à Domerat.

District de Haute-Savoie Pays de Gex :

Demande d'avis préalable pour le stade Municipal à Viry.

Demande d'avis préalable d'éclairage du stade Municipal à Viry.

Courriers reçus le 25 Juin 2020

Mairie de Firminy : Demande de renseignement sur la réglementation des clôtures des terrains.

District de l'Isère : Demande d'avis préalable d'éclairage du stade Fernand Maret à Charantonay.

Courriers reçus le 29 Juin 2020

FC La Tour St Clair : Confirmation de rendez-vous pour le 9 Juillet.

District de Haute-Savoie Pays de Gex : Demande de classement d'éclairage du stade Municipal à Bonne.

District de l'Allier :

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade de Bellevue à Yzeure.

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Saint Germain à St Menoux.

District de Lyon et du Rhône : Demande d'avis préalable d'éclairage à Chazay d'Azergues.

Mairie de Diemoz : Reçu l'attestation relative à la mise en conformité des cages rabattables du terrain synthétique.

District de Drôme-Ardèche :

Demande de classement fédéral du stade Municipal au Puy St Martin.

Demande de classement fédéral du stade Juncher à Dieulefit.

Demande de classement fédéral du stade René Roche à Sauzet.

Demande de classement d'éclairage du stade de Theoule à Chomerac.

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Municipal au Puy St Martin.

Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Municipal à Saint Sauveur de Crusières.

Courriers reçus le 30 Juin 2020

Mairie de Grenoble : Demandes de renseignement pour le stade Stijovic à Grenoble.

District de Lyon et du Rhône :

Demande d'avis préalable du Stade Xavier Guillemet à Villeurbanne.

Demande d'avis préalable du stade des Channées à Lyon.

District de la Haute-Loire : Demande d'avis préalable du stade Victor Reynier à Polignac.

District de Lyon et du Rhône :

Demande d'avis préalable du stade Robert Richard à Parcieux.

Demande d'avis préalable d'éclairage du stade Robert Richard à Parcieux.

Roland GOURMAND,

Henri BOURGOGNON,

Président

Secrétaire