



Procès-Verbal

Commission Régionale Des Terrains et Installations Sportives

Réunions des 23 et 27 Mai 2019

Présents : MM. GOURMAND, BOURGOGNON, D'AGOSTINO, DANON, GRANJON.

Assiste : Mme VALDES.

Envoyés à la FFF

- Demande de classement fédéral du stade Municipal à Cranves Sales.
- Demande de classement fédéral du stade Fétan à Trévoux.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du Stade Séverine à Villeurbanne.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Dubost à Tassin la Demi-Lune.

Eclairage

Niveau E5

Lyon : Stade de la Sauvegarde – NNI. 693892001

Niveau E5 – 242 Lux – CU 0.72 – Emini/Emaxi 0.58.

Rapport de visite effectué par M. GRANJON - Classement jusqu'au 27 Mai 2020.

Niveau E Entraînement

Saint Vulbas : Stade Michel Donze – NNI. 013900101

Niveau E Entraînement – 70 Lux – CU 0.29 – Emini/Emaxi 0.13.

Rapport de visite effectué par M. MEO - Classement jusqu'au 27 Mai 2021.

Messimy sur Saône : Stade Jérôme Brevet – NNI. 012430101

Niveau E Entraînement – 25 Lux – CU 0.40 – Emini/Emaxi 0.20.

Rapport de visite effectué par M. PELLET - Classement jusqu'au 27 Mai 2021.

Champagne en Valromey :

Niveau E Entraînement – 62 Lux – CU 0.16 – Emini/Emaxi 0.07.

Rapport de visite effectué par M. MEO - Classement jusqu'au 27 Mai 2021.

Rendez-vous éclairage

Stade le Mouton à Villefranche sur Saône : le 18 Juin 2019.

Stade Espeyte à Cruas : le 14 Juin 2019.

Installations

Niveau 5

Grignon : Stade de Neveau – NNI. 731300101

Niveau 5 avec AOP du 26 Février 2011

Rapport de visite effectué par MM. CREESTEE et THENIS – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Vertrieu : Stade de la Basanne – NNI. 385390101

Niveau 5 avec AOP du 17 Août 1999

Rapport de visite effectué par M. MEO – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Titre 6 – Circulaire 19

A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 5 qu'à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le règlement de 2014 (chapitre 1.3).

Le titre 6 s'applique quelle que soit la nature du revêtement de sol de l'aire de jeu.

Sciez : Stade Marcel Vulliez – NNI. 742630101

Niveau 5 avec AOP du 29 Avril 2019

Rapport de visite effectué par M. ROSSET – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Eclose Badinières : Stade Laurent Bellet – NNI. 381520101

Niveau 5 avec AOP du 19 Mai 2008

Rapport de visite effectué par M. TOUILLON – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Montelier : Stade Le Prieuré – NNI. 261970101

Niveau 5 avec AOP du 24 Mai 2019

Rapport de visite effectué par MM. GOURMAND et BOURGOGNON – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Niveau 6

Bellignat : Stade du Centre – NNI. 10310201

Niveau 6

Rapport de visite effectué par M. MAGDELAINE – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Niveau Foot à 11

Chazey Bons : Stade Les Chandelles – NNI. 10980101

Niveau Foot à 11

Rapport de visite effectué par M. MEO – Classement jusqu'au 27 Mai 2029.

Divers

Courriers reçus le 22 Mai 2019

District de l'Ain : Demande d'avis préalable du stade Michel Donze à St Vulbas.

District de l'Isère : Demande de classement fédéral du stade Laurent Bellet à Eclose Badinières.

Courriers reçus le 23 Mai 2019

District de Savoie : Demande de classement fédéral du stade de Neveau à GRIGNON.

District de l'Ain :

Demande de classement fédéral du stade du Centre à Bellignat.

Demande de classement fédéral du stade Municipal à Chazey Bons.

Demande de classement fédéral du stade de la Basanne à Vertrieu.

Demande de classement d'éclairage du stade Municipal à Champagne en Valmorey.

Demande de classement d'éclairage du stade Municipal à Messimy sur Saône.

Demande de classement d'éclairage du stade Michel Donze à St Vulbas.

FFF CFTIS : Demande de renseignements sur la demande de classement en niveau 1 du stade de Gerland à Lyon.

Futsal Cournon : Demande de rendez-vous pour l'homologation des gymnases GARDET et BOISSET.

Courriers reçus le 24 Mai 2019

Mairie de Villefranche : Reçu le rapport d'intervention de l'entreprise SOCOTEC pour le stade Jean le Mouton.

District de Lyon et du Rhône : Reçu le certificat de conformité d'éclairage du Parc Sportif de Francheville.

Courriers reçus le 27 Mai 2019

District de Lyon et du Rhône : Demande de classement fédéral d'éclairage du stade Marc Vivien Foé à Lyon.

Mairie de Francheville : Reçu un courrier de la Mairie concernant la maintenance de l'éclairage du Parc Sportif de Francheville.

District de l'Ain : Reçu le plan des vestiaires préfabriqués du stade de Fétan à Trévoux.

Mairie du Roux : Reçu le plan de l'éclairage du stade Municipal.

District de l'Isère : Demande d'avis préalable du stade Auguste Delaune à Saint Martin d'Hères.

Courrier reçu le 28 Mai 2019

District de l'Ain : Reçus les tests in situ des stades de Montrevel en Bresse et de Marboz.

Le Président,

Le Secrétaire,

Roland GOURMAND

Henri BOURGOGNON