



Procès-Verbal

Commission Régionale Des Terrains et Installations Sportives

Réunion du 22 Octobre 2018

Présents : MM. GOURMAND, BOURGOGNON, D'AGOSTINO, DANON, GRANJON.

Assiste : Mme VALDES.

Envoyés à la FFF

- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Marcel Verchère à Bourg en Bresse.
- Demande de changement de niveau pour le stade des Cezeaux à Aubière.
- Demande de changement de niveau pour le stade Tremonteix à Clermont Ferrand.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade du Pont à Arpagon sur Cère.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du Parc des Sports à Limonest.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade du Pré Bijou à Riom ès Montagnes.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade de l'Envol Stadium à Andrézieux Bouthéon.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Aubert à Vaulx en Velin.
- Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Francisque Jomard à Vaulx en Velin.
- L'AOP du stade de la Dent 2 à Crolles.
- Demande de classement fédéral du stade des Ollières 1 à l'Etrat.
- Le tableau des installations concernant le 6^{ème} tour de la Coupe de France.
- Demande de classement fédéral du stade Malleval à Roanne.

Eclairages

Niveau E5

Domérat : Stade Municipal – NNI. 031010104

Niveau E5 – 253 lux – CU 0.70 – Emini / Emaxi 0.44

Rapport de visite effectué par M. DUCHER - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Chavanod : Stade Municipal – NNI. 740670102

Niveau E5 – 198 lux – CU 0.73 – Emini / Emaxi 0.58

Rapport de visite effectué par MM. ROSSET et BOISSON - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Clermont Ferrand : Stade de Tremonteix – NNI. 631130701

Niveau E5 – 222 lux – CU 0.71 – Emini / Emaxi 0.56

Rapport de visite effectué par M. TINET - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Ytrac : Stade du Bex – NNI. 152670101

Niveau E5 – 193 lux – CU 0.70 – Emini / Emaxi 0.44

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Ydes : Stade des Plaines – NNI. 152650101

Niveau E5 – 202 lux – CU 0.71 – Emini / Emaxi 0.48

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

St Etienne de Maurs : Stade Senergues – NNI. 151840101

Niveau E5 – 183 lux – CU 0.71 – Emini / Emaxi 0.51

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Murat : Stade Jean Jambon – NNI. 151380101

Niveau E5 – 184 lux – CU 0.71 – Emini / Emaxi 0.48

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Jussac : Stade Eugène Bessou – NNI. 150830101

Niveau E5 – 208 lux – CU 0.72 – Emini / Emaxi 0.51

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Niveau EFoot à 11

St Etienne sur Chalaronne : St Municipal – NNI. 013510101

Niveau EFoot à 11 – 118 lux – CU 0.50 – Emini / Emaxi 0.28

Rapport de visite effectué par M. PELLET - Classement jusqu'au 22 Octobre 2020.

Rendez-vous pour les contrôles d'éclairage

Stade de Veige à Amancy : le 30 Octobre 2018.

Stade Balmont à Lyon : le 8 Novembre 2018.

Gymnase Charles Sénard à Caluire et Cuire : le 8 Novembre 2018.

Stade Paul Chastel à Belley : le 12 Novembre 2018.

Parc des Sports à Limonest : le 13 Novembre 2018.

Complexe Sportif Grammont à Pont de Chérucy : le 15 Novembre 2018.

Stade Gilbert Espeyte à Cruas : le 19 Novembre 2018.

Installations

Niveau 5

Cayres : Stade Municipal – NNI. 430420101

Niveau 5 avec AOP du 16 Octobre 2018

Rapport de visite effectué par M. CHAMALY - Classement jusqu'au 22 Octobre 2028.

Pleaux : Stade Pierre Degoud – NNI. 151530101

Niveau 5 avec AOP du 7 Août 2018

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2028.

Titre 6 – Circulaire 19

*A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 5 qu'à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le règlement de 2014 (chapitre 1.3).
Le titre 6 s'applique quelle que soit la nature du revêtement de sol de l'aire de jeu.*

Aubière : Stade Cezeaux – NNI. 630140205

Niveau 5 avec AOP du 6 Septembre 2010

Rapport de visite effectué par M. TINET - Classement jusqu'au 22 Octobre 2028.

Lanobre : Stade des Peupliers – NNI. 150920101

Niveau 5 avec AOP du 24 Novembre 2005

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2028.

Niveau 6

St Etienne sur Chalaronne : Stade Municipal – NNI. 13510101

Niveau 6

Rapport de visite effectué par M. PELLET - Classement jusqu'au 22 Octobre 2028.

Jussac : Stade Eugène Bessou – NNI. 150830102

Niveau 6 avec AOP du 2 Octobre 2018

Rapport de visite effectué par M. LOUBEYRE - Classement jusqu'au 22 Octobre 2028.

Divers

Courrier reçu le 17 Octobre 2018

Mairie d'Amancy : Demandes de classement d'éclairage des terrains honneur et d'entraînement à Amancy.

Courriers reçus le 19 Octobre 2018

District de l'Ain : Reçu l'AOP du stade Communal à Colomieu.

District de Haute-Savoie Pays de Gex : Demande de confirmation de classement d'éclairage du stade Municipal à Chavanod.

Communauté de Communes SIGIS : Demande de renseignement sur l'AOP du Gymnase Georges André aux Roches de Condrieu.

Courriers reçus le 21 Octobre 2018

District de l'Allier : Demande de confirmation de classement d'éclairage du Stade Municipal à Domerat.

District de la Haute-Loire : Demande de classement fédéral du stade Municipal à Cayres.

District du Puy-de-Dôme : Demande de classement fédéral du stade des Cezeaux à Clermont Ferrand.

District du Cantal : Demande de classement fédéral du stade des Plaines 1 à Ydes.

Courriers reçus le 22 Octobre 2018

US Annecy le Vieux : Reçu l'AOP du Complexe Sportif d'Albigny à Annecy le Vieux.

District du Puy-de-Dôme :

Demande de classement d'éclairage du stade de Tremonteix à Clermont Ferrand.

Demande de classement fédéral du stade de Cezeaux N°5 à Aubière.

Demande de classement fédéral du stade de Trémonteix à Clermont Ferrand.

Roland GOURMAND,

Henri BOURGOGNON,

Président de la Commission

Secrétaire de séance